II- Piętro

# SCHEMAT ZASILANIA TABLICY- TP-2

- Pracownia - Fizyczno- Laserowa

**Pszcz.=25.441kW**
**Iobl= 16,62A**

Legrand- FAEL Ekinoxe TX 2x18 modł. wym. wnęki 402x404x 91mm




| NR. obw. | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 4 | 2/ 5 | 2/ 6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc zainst [W] | 19550 | 864 | 792 | rez. | | 75 | 864 | 1296 | 2000 | rez. | 117 |

UWAGA!
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłącz. Nadmiarowo- prądowych typu S-300
dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej instalować wył. różnicowo- prądowy ⌂ I= 0,03A.

Zestawienie Mocy

| | |
|---|---|
| Obw oświetl. | 3816,0 x 0,8 = 3052,8 |
| Gn. ogól. zastos. | 2000,0 x 0,3 = 600.0 |
| Wentylacja | 75,0 x0,7 = 52.5 |
| Razem | 5891x 0,628 = 3705.3kW |
| TgII- gn. wtyk | 25.441x 0.369 = 7215.0 kW |
| Ogółem | 25,441x 0429 = 10920,3kW |

Iobl= 16.62A

**SCHEMAT TABLICY ZASILANIA TP- 2**
**- II- Piętra- ( Aneks do rys 7)**

Temat
Projekt Remontu Korytarza na parterze I, II, III piętrze środkowej klatki schodowej oraz Sali gimnastycznej w gimnazjum Nr4

Adres
Szczecin Al. Piastów 7

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin wydz. UM. PL. Armii Krajowej 1. Szczecin

Projektant
tech. D. Bańka upr. nr. 185 / Sz / 77

Data 05/2007

Skala 1: 1

Sprawdził
Mgr. inż. St. Maruszczak upr nr 6/ Sz /71

Rys. nr. 7A