

LEGENDA:

–anemostat wywiewny SKK–100

VENT 125B –wentylator wywiewny kanałowy VENT–125B
V=140m3/h, dP=80Pa, P=87W, 1x230V
z tłumikiem elastycznym AKU COMP A D125mm, L=0,6m

–wentylator osiowy ścienny SILENT 100 CHZ
z regulowanym czujnikiem wilgotności
V=70m3/h, dP=30Pa, P=13W, 1x230V

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

STUDIO PROJEKTOWE

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GIMNAZJUM NR 4 NA POTRZEBY PAŁACU MŁODZIEŻY

ADRES: Budynek oświatowy
Al. Piastów 7, 71-270 Szczecin
dz. nr 3/4

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1. 71-456 Szczecin

STADIUM: PB/PW

RYSUNEK: RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jerzy Nejranowski
upr. 9/81/Sz
PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agnieszka Małysa
upr. 82/Sz/2002
PODPIS:

SKALA: 1:50

DATA: 02.2008

NR RYSUNKU: 2