



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

2015-11-30

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.168.16.2015.WS

Znak sprawy: BZP/85/15

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- 1. W załączniku nr 11 do siwz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Remont dachu nad częścią dydaktyczną oraz nad częścią budynku, w której usytuowana jest stołówka Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50, 71-476 Szczecin” w STWiOR SST - 04. POKRYCIE DACHU NOWĄ PAPĄ w pkt 5.2. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalna modyfikowana SBS dotychczasowy zapis o treści: „Na podłoże styropianowe przykleić papę samoprzylepną podkładową o parametrach: kompozyt włókien szklanych i poliestrowych, o grubości 3,0mm, elastyczność w niskiej temp. -30 °C, odporność na wysokie temperatury +100⁰C, siła zrywająca wzdłuż i w poprzek min. 1000/1000N/5cm².” otrzymuje brzmienie: „- na zagruntowane podłoże ułożyć papę podkładową termozgrzewalną o parametrach: kompozyt włókien szklanych i poliestrowych, o grubości 3,5mm, elastyczność w niskiej temp. -25 °C, odporność na wysokie temperatury +100⁰C, siła zrywająca wzdłuż i w poprzek min. 800/800N/5cm²”**
- 2. W załączniku nr 10 do siwz w przedmiarze robót dla zadania „Remont dachu nad częścią dydaktyczną budynku Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50, 71-476 Szczecin” zapisanym w pliku PRZEDMIAR Gimn Nr 34 nad cz_dyd.pdf w poz. 36 d. 1.1.4 dotychczasowy zapis o treści: „Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej samoprzylepnej SBS oraz pap wierzchniego krycia typu SBS.” otrzymuje brzmienie: „Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej SBS oraz pap wierzchniego krycia typu SBS; grubość układu 8,5 mm”**

3. **W załączniku nr 10 do siwz w przedmiarze robót dla zadania „Remont dachu nad częścią budynku w którym usytuowana jest stołówka Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50, 71-476 Szczecin” zapisanym w pliku PRZEDMIAR Gimn Nr 34 DACH NAD S.pdf w poz. 34 d. 1.1.4 dotychczasowy zapis o treści: „Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej samoprzylepnej SBS oraz pap wierzchniego krycia typu SBS.” otrzymuje brzmienie: **„Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej SBS oraz pap wierzchniego krycia typu SBS; grubość układu 8,5 mm”****

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.